

Returadresse:
Køge Kommune, Natur, vand & jord
Torvet 1
4600 Køge

Andreas Schilling
Tholstrup Aps



KØGE KOMMUNE

Plan, Byg & Miljø
Natur, vand & jord

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk
Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Anja Eberhardt
Tlf.: +45 56 67 24 36
Mobil:
Mail: anja.eberhardt@koege.dk

Dato: 12. marts 2026
Dokumentnr: 2026-001830-21

Side 1/4

Krydsning af Ejby Møllebæk ved Dalbyvej – godkendelse jf. vandløbsloven

Køge Kommune meddeler tilladelse til krydsning af Møllebæk pba. af ansøgning fra Tholstrup ApS af d. 14/1 2026. Ledningsejer er NEXEL A/S. Arbejdet udføres på Dalbyvej, matrikel 7000a og 7000e Lellinge, 4140 Borup, som ejes af Køge Kommune.

Tilladelsen meddeles i medfør af vandløbsloven § 47, samt vandløbsreguleringsbekendtgørelsen §§ 9 og 17 med vilkår.

Formålet med denne tilladelse er at sørge for, at vandføring og miljø i vandløbet ikke forstyrres af krydsningen.

Det skal bemærkes, at tilladelse ikke må udnyttes, før klagefrist er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede tilladelse, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen har ikke været i 4 ugers høring hos lodsejer og øvrige høringsberettigede jf. § 17 i vandløbsreguleringsbekendtgørelsen, da krydsningen ikke skønnes at have indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

- **Tilladelsen gives på følgende vilkår:**
- arbejdet udføres i henhold til det ansøgte
- Der skal mindst 1 meter mellem boringen og vandløbets regulativfastlagte og faktiske bund.
- udførelsen af ledningsarbejdet færdigmeldes til Køge Kommune senest 14 dage efter færdiggørelse af krydsningen med oplysninger om georefereret placering.
- materiale fra arbejdets udførsel må ikke ende i Møllebæk
- der udarbejdes en plan til håndtering af evt. "blowouts"
- hvis der sker skade på Møllebæk under arbejdet, skal denne skade udbedres af kabelejer.
- Tilladelsen skal udnyttes indenfor 3 år.

Redegørelse

Krydsningen af Møllebæk ved Dalbyvej 52A, 4140 Borup skønnes ikke at få væsentlig indflydelse på vandløbene, hverken afstrømningsmæssigt eller miljømæssigt.

Køge Kommune vurderer på baggrund af en ansøgning, at projektet med krydsning af Møllebæk ved Dalbyvej 52A, ikke vil have en væsentlig miljøpåvirkning, og derfor ikke kræver en miljøvurdering¹

¹ Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Dato: 12. marts 2026

Dokumentnr.: 2026-001830-21

Side 2/4

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside (www.koege.dk). Der er 4 ugers klagefrist.



Figur 1 Viser linjeføring af kommende kabelanlæg i rød streg med pil ved afsender- og modtagegrube for underboringen v Dalbyvej.

Baggrund

Der skal etableres en ny 10 kv kablededning.

Projektbeskrivelse

Der gennemføres styret underboring under den faste bund ved Ejby Møllebæk. Boringen føres ca. 1 meter under vandløbsbunden, som er beliggende i kote 20. Der etableres afsender- og modtagegruber med en størrelse på ca. 1 × 3 meter. Arbejdet medfører ingen fysisk kontakt med Møllebæk.

Eventuelt boremudder opsamles omgående og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Der udarbejdes desuden en beredskabsplan, som sikrer hurtig og effektiv indsats ved utilsigtede hændelser.

Lodsejere

Krydsningen foregår på Køge Kommunes areal og der har været tilsyn på projektområdet med controller Jesper Jensen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Vej, Park og Byrum. Der er indgået / der indgås aftale med lodsejer om at arbejdet kan udføres.

Dato: 12. marts 2026

Dokumentnr.: 2026-001830-21

Side 3/4

Tidsplan

Opstart februar 2026.

Afslutning april 2026.

Køge Kommunes bemærkninger

Miljøteknisk vurdering

Vandløbsloven. Projektet får ikke indflydelse på vandløbets hydrauliske forhold.

Naturbeskyttelsesloven. I den forbindelse har Køge Kommune også vurderet, at en krydsning af Møllebæk, som beskrevet i ansøgningen, ikke medfører en tilstandsændring, og dermed ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3.

Samlet vurdering. Køge Kommune har vurderet, at gennemførslen af projektet med de i tilladelsen stillede vilkår, ikke vil få væsentlig indflydelse på Møllebæk eller andre miljø- og naturmæssige forhold. Kommunen har derfor undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre interesserede myndigheder og foretager derfor offentliggørelse.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klageberettigede er jf. vandløbslovens § 84:

- den som afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelse inden klagefristens udløb sker på eget ansvar.

Du vil straks få besked, hvis der modtages klage. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, medmindre denne bestemmer andet.

Kopi af afgørelse til:

Køge Kommune, Jesper.Jensen@koege.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk,

Køge Sportsfiskerforening: Lars Båstrup-Spohr <lars@zygomorf.dk>

DN Køge: Danmarks Naturfredningsforening, Køge dnkoege-sager@dn.dk

Venlig hilsen

Anja Eberhardt

Dato: 12. marts 2026

Dokumentnr.: 2026-001830-21

Side 4/4