

Høringsnotat for dispensation fra lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge

Indsigelser

Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Nr.	Afsender	Hovedindhold	Bemærkninger
1	Grundejerforeningen Norsvej, 4600 Køge	Gør indsigelse mod skorsten på grund af: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="595 855 1317 951">• Vurderer at den er skæmmende for beboerne i boligområdet på grund af højden. Ønsker lokalplanen overholdt<li data-bbox="595 959 1317 1054">• Vurderer at den ikke bør ligge så tæt på boligområde og bør placeres længere væk fra boligerne<li data-bbox="595 1062 1317 1126">• Er bekymret for støj og forurening og mangler analytisk grundlag for skorstenen<li data-bbox="595 1134 1317 1166">• Bekymret for lys og skyggevirksomheder<li data-bbox="595 1174 1317 1198">• Spørger om den eksisterende skorsten fjernes	<p data-bbox="1328 815 2128 1094">Der er foretaget OML-beregninger for skorstenens røgafkast. Beregningerne viser, at det er nødvendigt med en skorstenshøjde på 53 meter med den pågældende placering for at overholde de miljømæssige grænseværdier i forhold til omgivelserne, herunder de kommende sengebygninger. Skorstenshøjden på 53 meter vil bl.a. sikre, at grænseværdierne for luftforurening overholdes i boligområderne omkring hospitalet.</p> <p data-bbox="1328 1134 2128 1230">NOx er den mest begrænsende parameter og NOx kan fjernes med andre teknologier, men vi vurderer, at det er væsentligt dyrere og på ingen måde proportionel at kræve dette.</p> <p data-bbox="1328 1270 2128 1302">Der er ikke gennemført visualiseringer eller skyggediagrammer.</p> <p data-bbox="1328 1342 2128 1412">Den nye nødstrømsgenerator med tilhørende skorsten placeres sammen med hospitalets energicentral. Den eksisterende</p>

			<p>nødvarmecentral med tilhørende skorsten bliver liggende med samme placering. Det er derfor ikke muligt at placere det nye anlæg andre steder på hospitalsgrunden.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at det er usandsynligt, at der vil opstå støjgener på grund af nødstrømsanlægget og skorstenen. Anlægget vil desuden kun være i drift i en kort tid i dagperioden og få gange om året (afprøvning ca. 24 timer pr. år og ellers ved strømsvigt). Kommunen vil desuden kunne kræve, at Miljøstyrelsens vejledende støjkraav overholdes, hvis der opstår støjgener.</p>
2	Padborgvej 15, 4600 Køge	<p>Gør indsigelse mod skorsten på grund af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vurderer at en høj skorsten vil være til gene for boliger og udsyn og ønsker skorsten flyttet længere mod nord • Bekymrede for støj og ønsker skorstenens farver tilpasset, så den syner mindst muligt • Spørger til hvorvidt der er gennemført undersøgelser af lys- og skyggevirkninger og støj. • Spørger til hvorvidt den eksisterende skorsten fjernes. • Ønsker at blive kompenseret økonomisk, fordi de vurderer, at deres hus vil falde i værdi 	Se ovenstående.